

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел Государственного пожарного надзора Кировского района г.о. Самара
(наименование территориального органа МЧС России)
УНД ГУ МЧС России по Самарской области

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
443034 г.о. Самара ул. Свободы 148 тел 931-56-84 факс 931-56-89
(наименование органа государственного пожарного надзора)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 44 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Юридическому лицу МБОУ СОШ № 128 г. Самары, директору МБОУ СОШ № 128 г. Самары

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г. о. Самара УНД ГУ МЧС России по Самарской области по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 44 от "17" 01 2012 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 13 ч 30 мин. "27" 01 2012 г. по
14 ч 50 мин. "27" 01 2012 г. проведена внеплановая выездная проверка

инспектором Отдела надзорной деятельности Кировского района г.о. Самара УНД ГУ МЧС
России по Самарской области лейтенантом внутренней службы Сафоновым Александром
Михайловичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

В отношении: МБОУ СОШ № 128 г. Самары, г. Самара, пр. К.Маркса, 394а

по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с директором Полстьяновой Л.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Общие нарушения				
1	Электропроводку в подвальном помещении выполнить в соответствии с ПУЭ	ППБ 01-03 п.3; ПУЭ п. 2.1.21	01.07.2012г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД
Кировского района г.о. Самара УНД ГУ МЧС России
по Самарской области А.М. Сафонов


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

" 27 " 01 20 12 г.

Предписания для исполнения получил:



" 27 " 01 20 12 г.


(подпись)
М.Л.П.*

Директор МБОУ СОШ № 128
г. Самары Полстьянова Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)